



Déclaration de conformité

Statement of conformity



Nexans France (établissement n° 0336)
Nexans France (Company n° 0336)

certifie que le produit
certifies that the product

U-1000 R2V Distingo
(Cross sections 1.5, 2.5, 4, 6, 10 and 16 mm²)
(Nb of cores 1 à 5)

Câbles industriels de tension assignée 0,6/1kV
Industrial cables of rated voltage 0,6/1kV

Est conforme aux normes ou spécifications suivantes
Is in compliance with the following standards or documents

Low Voltage Directive, 2014/35/UE,
Standard XP C 32-321:2014
Construction Product Regulation (EN 50575) cat
Eca
Amended by the CE marking Directive
93/68/UE and the RoHS Directive 2011/65/UE



Date: 22 novembre 2021

Nom et fonction Michaël Veau
Name and title Product
Development & Engineering

Signature

Unité d'AUTUN
101 Route d'Arnay
71400 AUTUN
Phone +33 (0)3 85 86 63 00
Fax + 33 (0) 85 86 63 08



101, Route d'Arnay
71400 AUTUN
Tél. 03 85 86 63 00
Fax 03 85 86 63 08